


Merkmale Brauchwassernutzungsanlage

Im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes und dem Landeswassergesetz von Rheinland-Pfalz ist das nicht verschmutzte Niederschlagswasser bei demjenigen, bei dem es anfällt, mit vertretbarem Aufwand für die Gartenbewässerung zu nutzen, als Brauchwasser zu verwerten oder zum Versickern / Verdunsten zu bringen.

Beispiel einer Brauchwassernutzungsanlage:



Für den Aufbau einer Brauchwassernutzungsanlage empfehlen wir Ihnen folgende Punkte zu beachten und lassen Sie sich von einschlägigen Fachfirmen beraten:

- 💧 Als Auffangflächen sollten nur Dachflächen benutzt werden.
- 💧 Das Wasser ist vor Eintritt in den Speicher zu filtern
- 💧 Das Wasser muss im Speicher kühl und dunkel gelagert werden

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter!

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau AÖR, Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1, 76829 Landau
 TELEFON: 0 63 41 / 13 – 86 56 oder 13 - 86 57 oder E-MAIL: kanalnetz.ewl@landau.de



Die Wasserführung im Speicher muss ein Absetzen von Feststoffen (beruhigter Zulauf) begünstigen und ein Abschwimmen von leichten Materialien (z. B. Blütenstaub) erleichtern



Eine schwimmende Entnahme des Regenwassers aus der Zisterne mittels einer Schwimmkugel, einem Ansaugschlauch und einer Pumpe liefert sauberes Regenwasser zur Einspeisung in die Brauchwasseranlage



Die Leitungen des Betriebswassernetzes sind so zu kennzeichnen, dass sie auch nach vielen Jahren sofort und sicher als Betriebswasserleitungen erkannt werden



Die Trinkwassernachspeisung darf ausschließlich nach dem Prinzip des „freien Einlaufs“ erfolgen. Es darf keinerlei direkte Verbindung zwischen den Leitungsnetzen für Regenwasser und Trinkwasser hergestellt werden



Die vom Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau vorgeschriebenen Zähler sind gemäß den Vorgaben einzubauen und abnehmen zu lassen, um die Niederschlagswassergebühr entsprechend zu verringern

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter!

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau AÖR, Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1, 76829 Landau
TELEFON: 0 63 41 / 13 – 86 56 oder 13 - 86 57 oder E-MAIL: kanalnetz.ewl@landau.de